Cjevovod C2
MJ 1:1000/100



Naziv	C1-11	C2-2	C2-3	C2-4	C2-5	C2-6	C2-7	C2-8	C2-9	C2-10	C2-11	C2-NH1	C2-13	C2-14	C2-15	C2-16	C2-17	C2-18	C2-19	C2-20	C2-NH2
Visina terena [m n.m.]	32.39	32.44	32.39	32.37	32.20	32.10	32.00	31.78	31.54	31.26	30.80	30.72	30.39	29.96	29.39	29.14	28.90	28.57	28.48	28.16	27.94
Materijal cijevi	L.Ž. - Nodularni lijev																				
Nazivni promjer cijevi [mm]	80																				
Visina nivelete [m n.m.]	31.24	31.23	31.21	31.19	31.08	31.00	30.91	30.67	30.37	30.11	29.73	29.45	29.17	28.75	28.32	28.03	27.78	27.41	27.28	27.03	26.78
Dubina nivelete [m]	1.15	1.21	1.18	1.17	1.13	1.11	1.09	1.10	1.18	1.15	1.07	1.27	1.22	1.22	1.07	1.10	1.12	1.16	1.20	1.13	1.16
Dubina dna rova [m]	1.30	1.36	1.33	1.32	1.28	1.25	1.24	1.25	1.33	1.30	1.22	1.42	1.37	1.36	1.22	1.25	1.27	1.31	1.35	1.28	1.31
Horizontalni kut [°]		159°	169°	182°	172°	171°	187°	194°	154°	196°	184°	179°	146°	149°	189°	186°	183°	204°	194°	158°	
Vertikalni kut [°]	180°	180°	180°	180°	180°	180°	181°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	
Nagib [%]		0.30			1.00			2.10			2.40							2.10				
Duljina dionice [m]		4.27	5.99	5.63	11.71	7.86	9.07	11.12	14.71	12.39	17.72	11.88	11.57	17.56	17.91	11.90	12.00	17.83	6.00	12.00	
Stacionaže čvorova	0+000.00	0+004.27	0+010.27	0+015.89	0+027.60	0+035.47	0+044.54	0+055.66	0+070.37	0+082.75	0+100.48	0+112.36	0+123.93	0+141.49	0+159.40	0+171.30	0+183.30	0+201.13	0+207.13	0+219.13	0+231.13

UZDUŽNI PROFIL
- CJEVOVOD C2

MJ 1:1000/100

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Ivan Krklec
mag.ing.aedif.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
G 5400

V/A FACTUM
Jadranska 7, 23210 Biograd n/M
Ured: Ulica grada Vukovara 237b,10000 Zagreb
e-mail: ured.zagreb@viafactum.hr
tel: 01 64 62 433 tel/fax:01 64 62 434
OIB:76739136445

Investitor:
Grad Nin
Višeslavov trg 1, 23 232 Nin
OIB: 55065959531

Građevina:
VODOOPSKRBNA MREŽA NA PODRUČJU ZASEOKA PROROKOVIĆI -GRAD NIN

Projektant:
Ivan Krklec, mag.ing.aedif.

Naziv projekta/strukovna odrednica:
GLAVNI PROJEKT/GRAĐEVINSKI PROJEKT

Suradnik:
Berislav Bohatka, dipl.ing.građ.

Sadržaj:
UZDUŽNI PROFIL - CJEVOVOD C2

Suradnik:
Mihovil Rajković, mag.ing.aedif.

Mjerilo:	Mjesto i datum:	Z.O.P.:	T.D.:	Prilog br:
1:1000/100	Zagreb, 07/2018	-----	014/17-ZG	03 - 02

Suradnik:
Marko Perjan, mag.ing.aedif.